



単位:mm

記号 呼径	D	t	H	D1	ねじ部			l1	l2	d2	D2	W	H1	規格
					呼び	谷の径 d1	ねじ山数 (25.4mm につき)							
13	24.0	3.0	38.0	30.5	Rp 1/2	20.955	14	17.0	14.0	26.0	34.5	4.3	29.0	JIS K 6743
16×13	29.0	3.5	43.0	32.0									JIS K 6743	
20×13	33.0		47.0	31.0									33.0	JIS K 6743
20			51.5	37.5	Rp 3/4	26.441		19.0	16.0	32.0	42.0		36.0	JIS K 6743

- 備考 1. ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじ。
 2. Dの許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 3. tの許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 4. Hの許容差は、+5/-1mmとする。
 5. l2の許容差は、±1mmとする。
 6. H1の許容差は、+5/-2mmとする。

図名

TS 給水栓用エルボ

東栄管機株式会社